



Coop d'Électricité
3113 rue Principale
Saint-Jean-Baptiste Qc J0L 2B0

Jean-François Paris
514-792-2360

- Conduits haute tension entre le poteau C7N3H et le transformateur sur socle.
- Ne pas creuser sur une largeur de 5m des conduits

Croquis:

2290969

